

Исх. № 1012  
от «27» 11 2013 г.  
Отделение  
ГПН Грайворонского  
района



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Белгородской области  
пр. Славы, 102, г. Белгород, 308015, Телефон: 32-12-00,  
Факс 32-86-01, boguchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

Отделение надзорной деятельности Грайворонского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Белгородская область, г. Грайворон, ул. Ленина-28, т. 8 47 261 4-43-65.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

**Заключение № 10**  
**о соответствии объекта защиты обязательным требованиям**  
**пожарной безопасности**

в период с 10 ч. 00 мин. "27" ноября 2013 г. по 16 ч 00 мин. "27" ноября 2013 г.

проведено обследование документов, объекта

заявителя на территории, в зданиях и сооружениях МБОУ «Почаевской СОШ»,  
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенной (ых) по адресу: Грайворонский район, с. Почаево, ул. Кирова, д.1, ул. Ленина, д.8

Вывод по результатам обследования: Объект защиты соответствует обязательным  
(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям  
требованиям пожарной безопасности  
пожарной безопасности)

Начальник отделения – Главный государственный инспектор  
Грайворонского района по пожарному надзору  
майор внутренней службы Полянцев Е.Н.  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)

"27" ноября 2013 г.





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Белгородской области  
пр. Славы, 102, г. Белгород, 308015, Телефон: 32-12-00,  
Факс 32-86-01, boguchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона)

Отделение надзорной деятельности Грайворонского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Белгородская область, г. Грайворон, ул. Ленина-28, т. 8 47 261 4-43-65.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона)

## Акт N 10 обследования

"27 " ноября 2013 г.

с. Почаево  
(город, село, поселок)

10 ч 00 мин.

Начальником отделения – Главным государственным инспектором Грайворонского района по  
(фамилия, имя, отчество государственного(-ых) инспектора(-ов) по пожарному надзору, проводившего(-их) обследование)  
пожарному надзору майором внутренней службы Полянцевым Евгением Николаевичем

в период с 10 ч. 00 мин. "27 " ноября 2013 г. по 16 ч 00 мин. "27 " ноября 2013 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях  
МБОУ «Почаевской СОШ»,

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца)

Рассоложенной (ых) по адресу: Грайворонский район, с. Почаево, ул. Кирова, д.1, ул. Ленина, д.8.  
собственности, имущества и т.п.)

при обследовании совместно с Директором МБОУ «Почаевской СОШ»,

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

Смогарёвой Надеждой Владимировной

по результатам которого установлено:

### 1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здания школы, дошкольной группы одноэтажные, стены кирпичные, перегородки кирпичные, потолочные перекрытия деревянные, ж/б плиты, кровля шиферная по деревянной обрешётке.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание:

Отопление газовое. Степень огнестойкости школы - 4. Освещение электрическое 220-380 В.

пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности; наличия горючей среды (наименование, показатели, условия ее применения, совместимость, количество), источники возможного загорания (от электроустановок, технологического оборудования, систем отопления, огнеопасных (ремонтных) работ, химического (биологического) взаимодействия применяемых или хранимых

веществ). При наличии на территории предприятия нескольких зданий дается описание: конструктивной и функциональной пожарной

опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций.

Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

режимные мероприятия

**2) в ходе обследования установлено:**

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
1	2	3
1.	Нарушений не выявлено.	

С Актом обследования ознакомлен:

**Директор МБОУ «Почаевской СОШ»,  
Смогарёва Н.В.**

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)




(подпись)

**"27 " ноября 2013 г.**

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

**Директор МБОУ «Почаевской СОШ»,  
Смогарёва Н.В.**

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

Вывод по результатам обследования:

**Возможна выдача положительного заключения**

**"27 " ноября 2013 г.**

Обследование проводил:

**Начальник отделения – Главный государственный инспектор  
Грайворонского района по пожарному надзору  
майор внутренней службы Полянцев Е.Н.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



**"27 " ноября 2013 г.**